抗老化检测报告内容概述

检测报告编号：TAS-014602
完成实验日期：2010 年 11 月 01 日
检测对象名称：combi marblestone

实验结果				
实验项目	单位	分类	结果	实验方法
促进耐候性实验（1500 小时）				**JIS K5600-7-8:1999(*)**
外观（有无龟裂，剥离，起皮现象）			无异常	JIS K5600-7-8:1999
褪色	degree		5	JIS K5600-7-8:1999, KSK0911:2007
促进耐候性实验（3000 小时）				**JIS K5600-7-8:1999(*)**
外观（有无龟裂，剥离，起皮现象）			无异常	JIS K5600-7-8:1999(*)
褪色	degree		4	JIS K5600-7-8:1999, KSK0911:2007

用途：品质管理
备注：1.此检测报告是使用申请者提供的材料做的实验结果，不能保证所有产品的质量。
2.此检测报告不能起宣传，广告，起诉等作用，只允许用于品质管理。